



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0504.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **GLITHERM PRO Płyn niezamarzający, GLITHERM PRO KONCENTRAT, GLICAR PRO Płyn niezamarzający, GLICAR PRO KONCENTRAT**

Zawierający / containing: glikol monopropylenowy, inhibitor korozji, barwniki, wodę - wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w zamkniętych układach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła, w układach tryskaczowych oraz jako chłodziwo w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

GLI-THERM Sp. z o.o.
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rozwojowa 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GLI-THERM Sp. z o.o.
44-338 Jastrzębie - Zdrój
ul. Rozwojowa 11



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.08.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.08.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 sierpnia 2026

The date of issue of the certificate: 31st August 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotka

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349